



# INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

## CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI

### Minimalne potrebne preventivne mjere za smanjenje rizika od legionarske bolesti u hotelu

#### U hotelima koji nisu radili van sezone prije dolaska gostiju

1. Isprazniti talog iz bojlera i rezervoara u sistemu potrošne tople vode i vode za piće hotela.
2. Očistiti od taloga mrežice na slavinama i rozete tuševa.
3. Isprati čitav sistem tople i hladne vode, tako da na svim slavinama i tuševima teče bistra voda najmanje 5 minuta.
4. Nakon što je ispran sistem za toplu i za hladnu vodu, zagrijati toplu vodu u rezervoaru (bojleru). Poželjno je da se postigne visoka temperatura (od 70 do 90° C). Ukoliko sistem za toplu vodu hotela ne može postići tako visoku temperaturu poželjno je pokušati postići temperaturu najmanje iznad 65° C. Povišenu temperaturu održavati u sistemu u toku 4 sata. Nakon toga se temperatura može sniziti, ali po mogućnosti ne ispod 50°C (mjereno na slavinama).
5. Za sigurnost gostiju, temperatura tople vode na slavinama ne smije biti ispod 50°C u toku čitavog rada hotela.
6. Temperatura hladne vode na slavinama, nakon ispiranja, ne bi smjela prelaziti 20°C u toku čitavog rada hotela.
7. Ne hiperhlorisati sanitarnu vodu.

## **U hotelima koji rade čitavu sezonu**

1. Redovno ispirati sistem tople i hladne vode u sobama u kojima ne borave gosti, tako da na slavinama teče bistra voda.
2. Za bolju sigurnost gostiju, temperatura tople vode na slavinama ne smije biti ispod 50°C u toku čitavog rada hotela.
3. Temperatura hladne vode na slavinama, nakon ispiranja, ne bi smjela prelaziti 20°C u toku čitavog rada hotela.

## **Rashladni tornjevi (ukoliko postoje u hotelu)**

1. Mehanički očistiti i isprati rashladne tornjeve (ovlašteni servis).
2. Hiperhlorisati vodu sa 15 mg/l slobodnog rezidualnog hlora, cirkulisati hiperhlorisanu vodu kroz čitav sistem 2 h i isprati svježom vodom.

## **Ovlaživači vazduha**

1. Očistiti i dezinfikovati hlornim preparatom bazene unutar komora za ovlaživanje vazduha. Isprati čistom vodom i napuniti čistom vodovodnom vodom.

**Napomena:** Ove mjere se ne odnose na one hotele u kojima se sprovode posebne protivepidemijske mjere zbog pojave obolijevanja ljudi od legionarske bolesti u hotelu, a koje su propisane od epidemiologa Instituta za javno zdravlje.